



**Krztg-Gerade**

## Anfahrt

Schloss - rechts Schlossweg

## Wasserentnahmen

UH-80	Schlossweg 17	OK;
UH-50	Im Schneiderhölzl 8	nicht aufndbar
OH-150	Schloßweg 1	OK;

## Besonderheiten

Durchgang Scheiderhölzl zwischen Schloßweg 12 und 14

KEINE Umkehrmöglichkeit für LKW!

